

주 기  
건축허가 2019년 03월 28일 이후 개량검사기준 적용임.

## ESCALATOR SPECIFICATION

ESCALATOR NO.	NO.1.2 (2대)
TYPE	S-BT TYPE
INSTALLATION	INDOOR
NOMINAL WIDTH	800 TYPE
HANDLING CAPACITY	3600 PERSONS/HOUR
SPEED	30M/MIN
INCLINATION ANGLE	35°
RISE & Q'TY	NO.1.2 : 4500
COMB TO COMB LENGTH(mm)	NO.1.2 : 10282
STEP	DIE - CASTING ALUMINUM (3 STEP)
MOTOR CAPACITY	5.5 KW(호기당)
MAIN & LIGHTING POWER SUPPLY	MAIN : 3PH 4W 380V 60Hz (호기당) LIGHTING(외장용) : 1PH 220V 60 Hz (호기당)

5.5 KW	
WIRING WORK (1대 기준) BY OTHERS	
NFB CAPACITY	MAIN LIGHTING(외장용) 30 A 20 A
POWER FEEDER SIZE	10 mm <sup>2</sup>
EARTH WIRE SIZE	10 mm <sup>2</sup>
LIGHTING WIRE SIZE	2.5 mm <sup>2</sup>

\* THE ABOVE ALL WIRE SIZES ARE BASED ON IT'S  
MAXIMUM LENGTH: 40M.

번경번호	3각 법	척도	단위	일치	공시명	남동진보철판매시설	호기	NO.1.2
일차		N.S	MM	2020.11.05			도명	ESCALATOR SPECIFICATION
경도	제도	설계	검도	승인	설치장소		도번	A200196919S002
검도	(K)유선형	정복규			승인서명			번경번호
 <b>HYUNDAI ELEVATOR</b>								